

Milejów, dnia 13.03.2017.

L. Dz. SWŚ/ 53 /2017

Strona internetowa [www.milejow.pl](http://www.milejow.pl)

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W ramach prowadzonego postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 E  
Na dostawę środka chemicznego dozowanego po reaktorze biologicznym oczyszczalni  
ścieków w Milejowie w roku 2017

Spółka Wodno-Ściekowa w odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców zamówienia brzmiące: „Szanowni Państwo w nawiązaniu do ogłoszonego zapytania cenowego na dostawę 35 000 l środka chemicznego wspomagającego proces oczyszczania ścieków w roku 2017, bardzo proszę o informację czy mogą Państwo rozważyć realizację dostaw w paletopojemnikach, nie w cysternie.”

Informuje : Zamawiający zgodnie z zapisami Zapytania cenowego z dnia 08.03.2017. znak sprawy SWS/ 51 / 2017 pkt 2 **przewiduje dostawy tylko cysterną samochodową.**

Układ dozowania i magazynowania środka chemicznego przystosowany jest do napełniania poprzez zawór przystosowany do węża spustowego cysterny. Projektant dbając o ewentualne możliwe zagrożenie skażenia środowiska naturalnego nie przewidział innego sposobu napełniania zbiornika, posadził zbiornik magazynowy o pojemności 5 m<sup>3</sup> na tacy betonowej połączonej otworem z rezerwowym zbiornikiem zamontowanym poniżej poziomu gruntu. Jest to rozwiązanie optymalne, które w dotychczasowej praktyce sprawdza się bardzo dobrze. Załadunek zbiornika magazynowego przeprowadzany jest bardzo szybko, a zagrożenie skażenia środowiska naturalnego jest praktycznie nie możliwe.

PREZES ZARZĄDU  
Spółki Wodno-Ściekowej  
w Milejowie

inż. Andrzej Kanaszewski