


Klatka schodowa

Piętro II

Piętro I

Parter


Piwnica



UWAGA:
1. Centralkę należy zasilic z rozdzielnicy głównej

- Optyczny czujnik dymu do oddymiania
- Przycisk ROP do oddymiania
- Centralka oddymiająca
- Siłownik w oknie

Uwaga:
Na etapie realizacji zweryfikować okablowanie wg wytycznych danego producenta wraz z obciążalnościami prądowymi oraz jego komatybilność w zakresie montażu i okablowania. Elementy montowane w stolarcie drzwiowej należy zweryfikować z dostawcą stolarki. Siłowniki do okien – dostawa z oknami

	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE "PROELBUD" Zygmunt Szymczyk ul. Dziewanny 33/7, 20-539 Lublin tel. (81)4505703		
INWESTOR	Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów		
DANE INWESTYCJI			
ADRES	ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DLA PRZEBUDOWY, REMONTU I DOCIEPLENIA BUDYNKU URZĘDU GMINY MILEJÓW ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY W RAMACH ZADANIA: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJI, MODERNIZACJI I REMONTU KAPITAŁNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNKU URZĘDU GMINY MILEJÓW”		
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		
BRANŻA	ELEKTRYKA		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ZYGMUNT SZYMCHYK LUB/0022/PWOE/05		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PAWEŁ WOJCZUK LUB/0131/PWOE/10		
OPRACOWAŁ			
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI ODDYMIANIA		
TOM	SKALA -:-	DATA 2020-02	NR RYSUNKU E22