

UWAGI

1.Wzdłuż koretek ułożyć bednarke Fe/Zn25x4 i uziemić
Uziom wykonać jako wspólnyz punktami PE złączy kablowych

LEGENDA

ZK8	Istniejące złącze kablowe
ZK9	Projektowane złącze kablowe zamienne
RP1	Projektowana szfa zasilająca na istniejącym kanale.
R91,R92	Projektowana szafki zasilania dmuchaw istniejących
SK1–SK8	Istniejace skrzynki przyłączeniowe mieszadeł
SK24	Puszka przyłączeniowa zasilania napędu zgarniacza
SZM1–SZM5	Szafki przyłączeniowe mierników
E10	Miernik przepływu
1M1–1M4 (1M2)	Mieszadła wolnoobrotowe
1M6–1M8 (1M8)	Mieszadła
1M9,1M10 (1M9)	Pompy osadu
	Odcinki kabli fabrycznych mieszadeł

SYSTEM TN–C–S

"PAMM" mgr inż. Zofia Dubiel, 20–142 Lublin, ul.Mariańska 25/15, tel. (081) 741–12–03

Inwestor	GMINA MILEJÓW, ul. Partyzancka 13A, 21–020 Milejów	Zlecenie	
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MILEJOWIE, UL. PRZEMYSŁOWA 11.	Stadium	P.B.–W.
Treść	REAKTOR BIOLOGICZNY. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILAJĄCYCH	Branża	ELEKTRYCZNA

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	
Projektował	mgr inż. Radosław Wierdak	2029/Lb/92	czerwiec 2010r.		Skala 1 : 200
Opracował	mgr inż. Grzegorz Grudzień		czerwiec 2010r.		
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Zlot	1341/Lb/91	czerwiec 2010r.		Rys. nr: 5